



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(далее в тексте документа - служба МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(далее в тексте документа - подразделение МЧС России и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Предписание № 15/1/20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 32

(далее в тексте документа - орган государственной власти и орган местного самоуправления, юридическое лицо, физическое лицо, гражданин, инд. предприниматель)

«Росинка», в лице законного представителя заведующего Коваленко Алле Павловне

(индивидуальный предприниматель (гражданин), физическое лицо, гражданин и т.д.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 20.01.2021 года № 15, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Старшим дознавателем ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней службы Султановым Русланом Хасиповичем

в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 26.02.2021 года; с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 18.03.2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32 «Росинка», расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, х. Соленое Озеро, ул. Первомайская, 53

При проведении проверки присутствовали: Коваленко Алла Павловна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 32 «Росинка»;

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и при отсутствии информации о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения по их замене в установленном порядке. Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, внести в	Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 34 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1475 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2021 г.	

№ п/п	вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району) УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
капитан внутренней службы Р.Х. Султанов
(должность, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 32 «Росинка» А.П. Коваленко
(фамилия, фамилия, имя отчество)

«18» марта 2021 г.



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.